

Merkblatt

Verhalten bei Wasseralarm Störfall Talsperre Arnensee, Sanetsch

gilt sinngemäss auch für
Überflutungen infolge
Starkniederschläge/Hochwasser



Saanen

Ankunftszeit der Flutwelle nach Dambruch in:

Gemeindegrenze	11 - 16 min
Käse-Reifungslager	22 min
Rütti	34 min
Gstaad	42 min
Saanen	60 min

Alarmierungszeitpunkt möglichst
vor dem Versagen der Talsperre.

Bundesamt für Energie
Swisstopo

0 250 500 750 Meter

